

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificat No. 02-103-9 SSIGE

Titulaire du certificat: Stalder Extrusion SA Technique d'extrusion, CH-1312 Eclépens
Fabricant: Stalder Extrusion SA Technique d'extrusion, CH-1312 Eclépens
Représentant / Distributeur: Stalder Extrusion SA Technique d'extrusion, CH-1312 Eclépens

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l'organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le rapport N° 02-103-9 la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Tubes, Eléments de tuyauterie,
Robinetterie, Matériaux en PE, Tubes

Désignation: Tuyaux plastiques en PE 100 stalen pe-gaz

Types: PE 100 RC S5 SDR11
PE 100 RC S8 SDR17

Diamètre nominal: d 32 – 630 mm (PE 100 RC S5 SDR 11)
d 75 – 630 mm (PE 100 RC S8 SDR 17)

Base de certification: SSIGE ZGW101 (01/19)

Validité: 30.09.2027

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bar
- températures ambiantes de max. 25°C
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeuse

Remarques particulières - Selon ZGW101 (01/19), annexe A l'épaisseur minimale des tubes doit être 2.9 mm.

Le titulaire du certificat est autorisé à proposer les produits ci-dessus comme certifiés SSIGE et à utiliser la marque de conformité SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SOCIÉTÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX
Organisme de Certification Gaz


Javier Fernandez
Leiter

Zurich, le 29.09.2022