

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: PP Abwasserrohrsysteme

Nummer	15012
Laufzeit	01.1.2021 – 31.12.2025; ausgestellt am 24.02.2021/29.09.2022
Inhaber	Stalder Extrusion SA, 1312 Eclépens, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PP Vollwandrohr Sickerleitungen gelocht und geschlitzt (Details siehe Produkteblatt)
Anwendung	UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R592 012-2 und EN 1852-1
Prüfinstitut	SKZ, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	STALDER (Stalen-Canal)
Dimensionen	110 – 500 mm (Details siehe Produkteblatt)
Steifigkeit	SN4 / SN8 / SN12 / SN16 (Details siehe Produkteblatt)
Farbe	Beige RAL 1001, tw. mit Streifen (Details siehe Produkteblatt)
Verbindungen	Rohre und Formstücke mit Muffe
Dichtungen	Bode Typ: BL und HB-Fix

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.